PLANTA ESCALA: 1/75



SE/2020/20

EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

8.14.9

TODAS LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SE EJECUTARÁN BAJO LA LOSA DE CIMENTACIÓN, NO EMBUTIDAS EN ÉSTA.

ARQUETA ELECTRICA 0,80 X 0,80 m ARQUETA ELECTRICA 0,60 X 0,60 m ARQUETA ELECTRICA 0,40 X 0,40 m CANALIZACION ELECTRICA

LEYENDA

PE CORRUGADO Ø90 CANALIZACION ELECTRICA PE CORRUGADO Ø63

CANALIZACION ELECTRICA PE CORRUGADO Ø50

4

CANALIZACION ELECTRICA PE CORRUGADO Ø32

SEPTIEMBRE 2024

"AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE FORMENTERA"

AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL